



NMY § 24

Dnr 2018/254. NFS

**Förslag på tillägg till Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor, antagna av nämnden för myndighetsutövning 2009-01-19 §3**

**Beslutsunderlag**

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor, antagna av nämnden för myndighetsutövning 2009-01-19 §3

**Redogörelse**

I kommunens riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor anges vilka verksamheter som ska ha rening av avloppsvatten genom oljeavskiljare. Riktlinjen saknar definition av vissa begrepp som förtydligas i ett tillägg.

**Beredning**

I tillägget förtydligas vad begreppet ”större parkering” innebär samt när det är aktuellt med oljeavskiljare för verkstäder och garage. Uppgiften om parkeringsytor och antal parkeringsplatser är tagen utifrån vedertagen praxis från andra kommuner i landet.

**Beslut**

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att följande verksamheter ska ha en oljeavskiljare, eller annan jämförbar rening:

- Tankplats
- Verkstäder med golvbrunn som kopplas till kommunalt spillvatten/dagvatten
- Fordonstvättar
- Spolplatta där fordon tvättas
- Garage med golvbrunn som kopplas till kommunalt spillvatten/dagvatten
- Parkeringshus
- Parkeringsytor med minst 1000 m<sup>2</sup> och/eller 50 st. parkeringsplatser
- Olje- och kemikaliedepåer
- Skrotningsanläggningar

**Information om överklagan**

Se bilaga.

**Protokollet ska skickas till**

Ida Davidsson

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------	--------------------